

Är din cistern besiktigad ?

Ni kan bortse ifrån denna information om Ni ej har någon cistern



För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska farmartankar och övriga cisterner kontrolleras regelbundet. Vid ett utsläpp av olja kan mark, grundvatten och vattendrag skadas och det är du som är innehavare av cisternen som är ansvarig för en eventuell sanering. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) gäller förvaring av diesel-, eldnings- och spillolja samt förvaring av brandfarlig vätska i vattenskyddsområde.

Informationsplikt

När du ska installera en cistern ska Miljö- och byggnämnden informeras skriftligt, minst 6 veckor innan du börjar använda anläggningen. Informationsplikten gäller:

- Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³.
 - Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³.
 - Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.
- Informationsblankett kan du enklast ladda ner från Miljö- och byggnämndens webbplats www.gnosjo.se eller beställa på tfn 0370-331000. Ifyllt blankett skickas till Miljö- och byggnämnden, 335 80 Gnosjö.

Placering av cistern

Vid uppställning av cistern ska du tänka på följande:

- I vissa fall behövs sekundärt skydd (invallning).
- Cisternen ska placeras så att ingen påkörningsrisk finns.
- Väder och vind samt vegetation som blöta löv, högt gräs, buskar m.m. som ligger an cisternens skrov kan öka risken för rostangrepp på din cistern.
- Ett plant underlag, gärna hårdgjord yta, gör att du snabbt upptäcker spill och eventuella läckage. Även små läckage, som pågår under längre tid, kan medföra att grundvatten förorenas.
- Kulventil minskar risken för att cisternen kan tömmas genom hävertkraft om handtaget ramlar ner och ett lås till handtaget hindrar att ingen obehörig tankar.
- Spillplåt vid tankstället minskar risken för onödigt spill till mark.

Kontroller som ska utföras

Ur miljö- och försäkringssynpunkt är det viktigt att alla kontroller utförs. Kontrollrapporten ska finnas tillgänglig och kunna visas upp på begäran av Miljö- och byggnämnden.

Konstruktions- och tillverkningskontroll

Om du ska installera en ny cistern så välj en som är certifierad, annars måste anordningen genomgå en konstruktions- och tillverkningskontroll.

Installationskontroll

Innan cisterner och rörledningar tas i bruk ska en installationskontroll utföras.

Återkommande kontroll

Vid återkommande kontroll ses bland annat eventuella rostangrepp över och att överfyllningsskyddet fungerar.

Kontrollintervallet:

K-Cistern 12 år (Cistern med god korrosionsbeständighet, Anm. Cisternen kan vara utförd av plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad hårdplast eller syrafast stål).

S-Cistern 6 år (Cistern med mindre god korrosionsbeständighet. Anm. Cisternen kan vara utförd av stål eller stållegering).

Inom vattenskyddsområde är intervallet högst 6 år.

Revisionskontroll

Revisionskontroll ska genomföras när en anordning genomgått omfattande reparation, har skadats, har ändrat driftförhållandena eller flyttats.

Vem får utföra kontrollen?

För att få utföra de olika kontrollerna krävs att kontrollföretaget är ackrediterat. Vilka företag som är ackrediterade kan man få information om antingen från SWEDAC:s webbplats, www.swedac.se (*Vilka är ackrediterade? – villatankar-oljetankar, under ackrediteringsområde välj cisterner öppna*), tfn 0771-99 09 00 eller kontakta Miljö- och byggnämnden.

Inom vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler, t.ex. tätare kontrollintervall. Kontakta Miljö- och byggnämnden om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde eller om du vill ha mer information om vilka krav som gäller.

Cistern som tas ur bruk

Om cistern ska tas ur bruk ska Miljö- och byggnämnden informeras skriftligen. Cistern i mark ska i första hand grävas upp och avlägsnas efter tömning och rengöring. Påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar skall avlägsnas.

Om det inte är möjligt att avlägsna cisternen ska denna fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och skall transporteras och tas omhand av företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas ska Miljö- och byggnämnden omedelbart underrättas. Blankett för anmälan av cistern som tagits ur bruk kan du ladda ner från Miljö- och byggnämndens webbplats eller beställa på tfn 0370-331000.

Avgift

För handläggning av information om installation av cistern tas en avgift ut enligt *Taxa för Miljö- och byggnämndens tillsyn enligt miljöbalken*. Att informera Miljö- och byggnämnden om att cistern tagits ur bruk är avgiftsfritt.

Miljösanktionsavgift

Från och med januari 2007 tas en miljösanktionsavgift ut för vissa överträdelser enligt NFS 2003:24

- att inte skriftligen informera Miljö- och byggnämndens om installation av cistern: 1 000 kr
- att inte låta utföra en installationskontroll eller revisionskontroll: 3 000 kr
- att inte låta utföra återkommande kontroll: 2 000 kr

Kontakt

Vill du veta mer? Handläggare på Miljö- och byggnämnden:

Mikael Lennartsson 0370-331095

Stefan Lennartsson 0370-331099